

כ"ז בשבט תשפ"ה

25 בפברואר 2025

יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט - 1969

מכרז פומבי 1/2025

הזמנה להגשת הצעות לאספקה, הובלה והתקנת מערכות אחסון

במחסן לשימור פריטי זכרון מיישובי הנגב המערבי

פרוטוקול שאלות והבהרות

מס' שאלה	עמ' במכרז	סעיף במכרז	שאלה	תשובה
1	עמ' 2	2.1	מועד ההגשה שמצוין במכרז יום א' 6.3.2025, התאריך הנ"ל יוצא ביום ה' נא לתקן.	מקובל, תוקן במכרז ליום ה' 6.3.2025.
2	עמ' 8 לנספח א' המפרט הטכני	4.3.1.3	האם אפשר להציע סיפון רשת שעומד במשקל הנדרש, במקום סיפון אטום (לצורך תקו כיבוי אש).	לאחר התייעצות נוספת עם הגורמים המקצועיים, לרבות לעניין תקן כיבוי אש הוחלט על שינוי המפרט לפיו הסיפון של המדף התחתון יהיה מלא ואילו לשאר המדפים נדרש סיפון מחורר 50%. סיפון רשת אינו מתאים לסוג הממצאים אשר יאוחסנו במחסן. באתר יפורסמו קבצי מפרט טכני, כתב כמויות והצעת מחיר מעודכנים.
3	עמ' 7 לנספח א' - המפרט הטכני	4.2.2	235 ס"מ אינה מידה סטנדרטית, האם אפשר לספק 240 ס"מ או 225 ס"מ? או שילוב בשביל לשמור על האורך הכללי במיוחד לאור לוח הזמנים הקצר לאספקה?	לא מקובל, יש לספק את המידות הנדרשות במכרז.
4	עמ' 8 לנספח א' - המפרט הטכני	4.3.1.3	סיפונים מלאים, האם סיפונים מלאים או רשת?	ראו תשובה לשאלה מס' 2 לעיל.
5	עמ' 6 לנספח א' - המפרט	3	פריסת המידוף, הבנו שיש שרטוט מעודכן עם מידות, אפשר לקבל כ-DWG?	הזוכה במכרז יקבל את כל הקבצים אשר יאפשרו לו תכנון והקמה

מסודרים.			הטכני.	
לא. ההקמה וכל האמצעים הנדרשים להקמה כולל מלגזה בעת הצורך הינם באחריות הספק ועל חשבוננו.	האם תיהיה באתר מלגזה בזמן העבודות לצורך פריקה ושינוע הציוד בתוך המחסן?	כללי	כללי	6
אין צורך בעמוד כפול.	אין במפרט או בכתב הכמויות דרישה לעמוד כפול אבל יש אזכור בטבלת הנתונים הטכניים - מבוקשת הבהרה		נספח א' - המפרט הטכני	7
ראו תשובה לשאלה 5 לעיל.	בסיור נמסר שהמשתתפים יקבלו קובץ מדידה שבוצעה ע"י מודד מטעם המציע מבקשים לקבל את הקובץ.	3	עמ' 6 לנספח א' - המפרט הטכני.	8
ראו תשובה לשאלה 2 לעיל.	בסיור נמסר שיש להגיש 2 הצעות א. סיפונים רגילים ב. סיפוני רשת, נא אישורכם לני"ל ועדכון הקבצים בהתאם.		עמ' 8 לנספח א' המפרט הטכני.	

לתשומת ליבכם:

בעת הגשת ההצעה יש לצרף פרוטוקול זה חתום יחד עם שאר מסמכי ההזמנה.